

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«28» мая 2026 г., 69260061000221882080

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» июня 2026 г., 10 час. 00 мин. № 2605/002-69/248-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Тверь, б-р Цанова, д. 2

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «28» мая 2026 г., № 2605/002-69/248-ВО/П, учетный номер проверки 69260061000221882080.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учтенный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Шишова Софья Вадимовна – старший инспектор ОНД и ПР по г. Твери (государственный инспектор города Твери по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководители групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положениями о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Тверская, г Тверь, ул Академическая д.8

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТВЕРСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД СЯТОЙ АННЫ КАШИНСКОЙ" ИНН 6904024856, адрес регистрации юридического лица: 170023, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТВЕРЬ, УЛ. АКАДЕМИЧЕСКАЯ, Д.8, К.А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или юридического лица, как индивидуального лица, так и юридического лица, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «09» июня 2026 года, 11 час. 00 мин.

по «11» июня 2026 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по контролю контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Основание: п. 54 ППР в РФ; Место выявления нарушения: ЧУДОО "ТВЕРСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД СЯТОЙ АННЫ КАШИНСКОЙ"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

10.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Восстановить документацию

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

2. На объекте защиты допускаются к работе лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности. Основание: п. 3 ППР в РФ, п. 4, п.6 Приложения 1 Приказа МЧС России № 1120; Место выявления нарушения: ЧУДО "ТВЕРСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД СВЯТОЙ АННЫ КАШИНСКОЙ"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пройти обучение

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

3. Программы проведения инструктажей требуют переработки. Основание: п. 3 ППР в РФ; Место выявления нарушения: ЧУДО "ТВЕРСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД СВЯТОЙ АННЫ КАШИНСКОЙ"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

Срок устранения нарушения:

10.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Переработать программы

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

4. Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в местах расположения путей эвакуации (места расположения огнетушителей, ручных пожарных извещателей). Основание: п. 36 ППР в РФ; Место выявления нарушения: ЧУДО "ТВЕРСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД СВЯТОЙ АННЫ КАШИНСКОЙ"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 36 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.

Срок устранения нарушения:

10.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить наличие знаков

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

5. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) (коридор 2 этаж), предусмотренной конструкцией светильника. Основание п. 35 «в» ППР в РФ; Место выявления нарушения: ЧУДО "ТВЕРСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД СВЯТОЙ АННЫ КАШИНСКОЙ"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренной конструкцией.

Срок устранения нарушения:

10.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Установить колпаки

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

6. На дверях, ведущих на лестничные клетки, дверях эвакуационных выходов отсутствуют приспособления и

устройства для samozакрывания. Основание: п. 14 ППР в РФ; Место выявления нарушения: ЧУДО "ТВЕРСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД СВЯТОЙ АННЫ КАШИНСКОЙ"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнителей и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания.

Срок устранения нарушения:

10.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Установить устройства для samozакрывания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

7. Не произведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций. Основание: п. 13 ППР в РФ; Место выявления нарушения: ЧУДО "ТВЕРСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД СВЯТОЙ АННЫ КАШИНСКОЙ"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

О соблюдении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования

Срок устранения нарушения:

10.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Провести обработку

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

8. Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком) (система АПС, СОУЭ). Основание: п. 54 ППР в РФ; Место выявления нарушения: ЧУДО "ТВЕРСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД СВЯТОЙ АННЫ КАШИНСКОЙ"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

10.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Заменить СПЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

(указываются выявленные нарушения обязательных требований с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которые установлены нарушением обязательных требований, сведений, необходимых для устранения нарушения обязательных требований, требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, информации о месте выявления нарушения в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно принятого решения контролирующего (надзорного) органа, включившаяся в перечень профилактических работ, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Твери (государственный инспектор города Твери по пожарному надзору) Шишова Софья Вадимовна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1196AD505D611491E3781048AD6AE30
Владимир Шишова Софья Вадимовна
Действителен с 20.09.2020 по 15.06.2027

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))

Шишова Софья Вадимовна - Старший инспектор ОНД и ПР по г. Твери (государственный инспектор города Твери по пожарному надзору), телефон: 8(4822)66-68-04, e-mail: ond_tver@69.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии) и должность должностного лица, выдвинувшего подготавливаемый проект предписания, контактный телефон, контактный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

отказано

(фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии) должностного лица или должностного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, индивидуального с предписанием)

«12» часов «28» минут «15» 06 2026 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Уполномоченный должностной единицей

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

